


# 取扱説明書

## 通気ギャラリー

(G1  
G2 -15タイプ, 20タイプ - SET-D)



このたびは弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みになり、正しくご使用下さい。  
また、この説明書は必ず保管しておいてください。

|  |           |   |
|--|-----------|---|
|  | <b>警告</b> | 取り扱いを誤った場合に死亡または重症を負う可能性があることを示します。               |
|  | <b>注意</b> | 取り扱いを誤った場合に中程度の障害や軽傷を負う可能性及び物的損害を被る可能性があることを示します。 |

※なお、“ 注意”に記す事項でも、場合によっては重大な結果に結びつく可能性があります。  
いずれも重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。


### 警告

◎本品の故障が原因で、人命並びに社会的に重大な影響を与えることが予測される環境では使用しないで下さい。

### 注意

- ◎定期的な点検を必ず行って下さい。
- ◎製品は改造しないで下さい。
- ◎高温・高湿となる環境、腐食性ガス・可燃性ガスを有する環境、塵埃やオイルミストが極度に多い環境下ではご使用にならないで下さい。また、塩害環境下においては塩害対策仕様品(SET-S)をご使用下さい。
- ◎製品は任意の塗装(上塗り)を施してご使用下さい。  
なお、通気ギャラリーのスタッドボルト部にも塗装(上塗り)を施してご使用ください。  
鋼板製の部材には下塗り(ロックペイント社 050-4113)を施しています。

### <各部の名称と取付方法>




通気ギャラリー(①)、防水パッキン(②)を筐体外側より、押え枠(③)を筐体内側よりはさみ込むようにして取り付けて下さい。その際、図中『A』で示した2箇所を付属の皿バネナットで固定して下さい。最後に吹込防止カバー(④)を取り付け、付属の皿バネナットで固定して下さい。

### 注意

- ◎筐体など、本品を取り付ける面に反りや歪みがあるとき、またパッキンに劣化等が認められるときなどには所定の防水性能が得られない場合があります。そのような場合はシリコーンなどによるコーキング処理をおすすめします。
- ◎パネルカット寸法は下記指定寸法を必ず守って下さい。また、バリ・カエリ等無き様加工して下さい。
- ◎ナット締付の際は各所均等なトルクで締め付けて下さい。推奨締付トルクは15kgf・cm(1.47N・m)です。
- ◎所定の防水性能を満足させるため、機器は地平面に対して垂直に、傾きの無いように取り付けて下さい。

### <パネルカット寸法>

| 型 式  | パネルカット |     |
|--|--------|-----|
|  | H      | W   |
| G2-15-SET-D<br>G1-15S-SET-D<br>G1-15S-SET-DS | 235    | 185 |
| G2-20-SET-D<br>G1-20S-SET-D<br>G1-20S-SET-DS | 235    | 235 |



篠原電機株式会社 URL: <http://www.shinohara-elec.co.jp>  
MAIL: [info@shinohara-elec.co.jp](mailto:info@shinohara-elec.co.jp)

技術に関するお問合せは…技術開発室 TEL:06-4792-7676 FAX:06-6358-3720  
出荷に関するお問合せは…淀川事業所 TEL:06-6472-0039 FAX:06-6472-7755

この製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。(18.1)