

お客様各位

2024 年 2 月

篠原電機株式会社 技術開発室

大阪市北区松ヶ枝町 6-3

TEL 06-4792-7676 FAX 06-6358-3720

高圧中継端子台 JT-60 用ボルト一時変更のご案内（3 回目）

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

昨年 2023 年 1 月の日本ケミカルスクリー(株)の工場火災の影響により、一部製品の部材で入荷が困難な状況になり、下記製品について、ご案内の上、一時材料を変更させていただきました。

2023年6月の第一弾のご案内では、レニー樹脂製を代用品としました。

2023年7月に代用品のレニー樹脂製ボルトでも調達に窮する状況になり、以降、

J T - 1 5 0 で実績のある F R P 樹脂製ボルトを代用品として使用しています。

この度、工場火災の影響が解消され、従来のポリカーボネート製ボルトの納入が再開できるようになりました。

誠に恐縮ではございますが、諸般の事情をご賢察の上、ご理解賜りたく重ねてお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象商品

高圧中継端子台 J T - 6 0 用 カバー取付ボルト

2. 変更内容

① 2023. 6. 28～第一弾（現行材料 ポリカーボネート M8x50

→ 変更後材料 レニー M8x50

② 2023. 7 下旬～第二弾（現行材料 ポリカーボネート M8x50

→ 一時変更品材料 レニー M8x50

→ 一時変更品材料 FRP M8x50

③ 2024. 3 中頃～第三弾 （一時変更品材料 FRP M8x50 ）

→ （ ポリカーボネート M8x50 ）

3. 実施時期

一時変更品材料 （ FRP M8x50 ） の在庫が無くなり次第、

従来のポリカーボネート製ボルト M8x50 に変更します。

以上