

新商品

SHINOHARA 硫化水素除去装置(床設置型)

盤底に溜まりやすい硫化水素ガスを効率的に除去!
腐蝕による機器トラブルを防ぎます!

(商品コード 0535)



品番: GHS-12UK-F○ / GHS-20UK-F○



品番:GHS-20UK-F1

品番:GHS-12UK-F1

床面に本製品を設置することで
空気より重く床側に滞留する
硫化水素ガスを効率的に除去!

動作ランプ付で
動作確認が容易!

スイッチ付で必要な時だけ
簡単にONにすることが可能!

硫化水素除去方法

- A 硫化水素ガス (H_2S)
- B 添着薬剤(塩基性)



用途


下水処理場や地熱発電所、石油化学工場など
硫化水素ガスの影響を受けやすいキュービクル・配電盤等に設置し、
「盤内の硫化水素除去装置」としてご使用ください。

特長

1. 盤内の硫化水素を除去します。
2. 化学吸着なので低濃度雰囲気でも優れた吸着力を有しています。
3. ON/OFFスイッチ付で必要時に簡単に運転できます。
4. 動作ランプ付で動作確認が容易です。
また、ヒューズ保護機能付で安全です。


※硫化水素対策フィルター交換時期の目安は
全サイズ0.1ppmで1年です。
高濃度な環境下では上記より早期に交換が必要となります。

外形図



ファンで盤内の空気を
循環させ、硫化水素ガスを
吸着除去します!

盤内循環イメージ



品 番	付属ファン		最大循環風量(m³/min) 50/60Hz	A	B	(C)	D	E	F	硫化水素除去フィルター		販売単位 (台)	質量 (g)
	仕様	品番								交換用 品番	必要数(枚)		
GHS-12UK-F1	AC 100V	山洋電気 109S005	0.54/0.62	206	134	100	30	146	158	GTS12-FRYU	1	1	2,210
GHS-12UK-F2	AC 200V	山洋電気 109S008	0.54/0.62	206	134	100	30	146	158	GTS12-FRYU	1	1	2,210
GHS-20UK-F1	AC 100V	山洋電気 109-601	1.62/1.82	262	200	124	40	181	224	GTS20-FRYU	1	1	3,935
GHS-20UK-F2	AC 200V	山洋電気 109-602	1.62/1.82	262	200	124	40	181	224	GTS20-FRYU	1	1	3,935

SHINOHARA 篠原電機株式会社

□ 本社 〒530-0037 大阪府大阪市北区松ヶ枝町6-3
TEL 06-6358-2655(代) FAX 06-6357-7409

□ 大阪 〒530-0037 大阪府大阪市北区松ヶ枝町6-3
TEL 06-6358-2621(代) FAX 06-6357-6378

□ 東京 〒143-0011 東京都大田区大森本町2-20-6
TEL 03-3767-9300(代) FAX 03-3767-9308

□ 名古屋 〒461-0011 愛知県名古屋市中区東区白壁2-4-30
TEL 052-971-7701(代) FAX 052-950-2480

□ 京都 〒601-8308 京都府京都市南区吉祥院向田東町10
TEL 075-313-8581(代) FAX 075-313-8660

□ 仙台 〒980-0022 宮城県仙台市青葉区五橋1-4-30
五橋ビジネスセンタービル2B-C
TEL 022-748-5715(代) FAX 029-354-0302

□ 北関東 〒316-0023 茨城県ひたちなか市はしかべ2-1-10
ロイヤルオフィス1-B
TEL 029-354-0301(代) FAX 029-354-0302

□ 沼津 〒410-0053 静岡県沼津市寿町21-5
TEL 055-923-1767(代) FAX 055-923-1769

□ 金沢 〒921-8809 石川県野々市市二日市5-42 ドルフィン201
TEL 076-287-6850(代) FAX 076-287-6851

製品に関するお問合せ e-mail:info@shinohara-elec.co.jp
URL:https://www.shinohara-elec.co.jp

□ 神戸 〒650-0023 兵庫県神戸市中央区栄町通2-1-2
日東ビルディング402
TEL 078-954-7021(代) FAX 078-954-7022

□ 山口 〒745-0809 山口県周南市久米2852-3
TEL 0834-25-3600(代) FAX 0834-25-3601

□ 福岡 〒812-1302 福岡県福岡市南区井尻5-26-50 アートビル1103
TEL 092-558-8181(代) FAX 092-558-8183

□ 工場 〒555-0012 大阪府大阪市西淀川区御幣島1-12-20
TEL 06-6472-0039(代) FAX 06-6472-7755

※本チラシ記載の内容については予告無く変更する場合があります。
2025.11.04